

INFORME DE ENSAYO
Nº DE REFERENCIA: 71900 / 2025

DATOS DEL CLIENTE						
AYUNTAMIENTO DE ARTANA Maestro Dares, 1 12527 ARTANA NIF P1201600B						
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA						
Identificación de la muestra (**)	ARTANA - RED FTE PÚBLICA					
Tipo de muestra	Agua de Consumo (CARACT RD 3/23)					
Fecha entrada	13/03/2025 - 08:30					
Fecha inicio / finalización	13/03/2025 - 17/03/2025					
Cantidad y Envases	100ml, 1PET					
DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)						
Realizada por	FACSA					
Población	ARTANA (CASTELLON)					
Fecha toma	12/03/2025 - 15:25					
RESULTADOS LABORATORIO						
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	CARACT RD 3/23	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Calcio	ICP-MS/002-a	0,5 mg/L	100 mg/L	46	±7	mg/L (1)
Magnesio	ICP-MS/002-a	0,5 mg/L	30 mg/L	27	±4	mg/L (1)
Dureza total	CALCU/001-a	4,0 mg/L CaCO3	500 mg/L CaCO3	226	±45	mg/L CaCO3 (1)
Potasio	ICP-MS/002-a	1,0 mg/L	10 mg/L	<1,0		mg/L (1)
Ensayos validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico)						

Emitido en Castellón a 18 de Marzo de 2025

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

C/ Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Calle General
Llorens, 27-29
46015 - VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial nave 13
21007 - HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5
07610 - PALMA
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476