Eurofins Iproma, S.L.U., Inscrita en el Registro Mercantil de Castelló, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripción 1.ª el 4 de abril 1990, Domicilio Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLÓ - CIF B12227492

eurofins | IPROMA

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 43045 / 2023

DATOS DEL CLIENTE

AYUNTAMIENTO DE ALGIMIA DE ALMONACID

Plaza Ayto., 1 12414 ALGIMIA DE ALMONACID NIF P1200800I

DATOS DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra:	**ALGIMIA - RED**
Tipo de muestra:	**Agua de Consumo (RD 3/2023 RED)**
Fecha entrada:	**09/03/2023 - 16:30**
Fecha inicio / finalización:	**09/03/2023 - 14/03/2023**
Cantidad y Envases:	**1100ml, 1PET, 1PE+Tiosulfato, 1PET(F+H2SO4)**

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Realizada por:	**IPROMA S.L.U.**
Población:	**ALGIMIA DE ALMONACID (CASTELLON)**
Fecha toma:	**09/03/2023 - 11:00**
Toma de muestra:	**Simple**

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Cloro residual libre "in situ"	COL/001-a	0,05 mg/L	1,0 mg/L	**0,55**	±0,08	mg/L	(1)

Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoría Castellón)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006						
Olor	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(*)(1)
Sabor	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(*)(1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	**<3,0**		mg/L Pt/Co	(1)
Turbidez	NF/001-a	0,30 UNF	4,0 UNF	**<0,30**		UNF	(1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	**8,4**	±0,2	Unidad pH	(1)
Conductividad a 20ºC	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm	**439**	±35	µS/cm	(1)
Amonio	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	**<0,050**		mg/L	(1)
Coliformes totales	UNE-EN ISO 9308-1		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)

Ensayos validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico), Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)

Emitido en Castellón a 14 de Marzo de 2023

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

ENAC
ENSAYOS
Nº 103/LE268 Nº 103/LE1693

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

CASTELLÓ
Cno. de la Raya nº 46 - 12006
Apdo. 8106 - 1208,
CASTELLÓ
Tel.: 964 251 072
Fax: 964 210 476

VALENCIA
Calle General Llorens,
27-29, 46025
VALENCIA
Tel.: 963 891 266

MADRID
Av. de los Pirineos nº 9,
Nave 17 - 28703
S.S. de los Reyes (MADRID)
Tel.: 916 587 440
Fax: 916 520 931

ANDALUCÍA
Parque Tecnológico Citec,
C/ Manuel Trillo, nº 21,
41120 - Gelves (SEVILLA)
Tel. y Fax: 955 677 140

GALICIA
Camiño vello de Santiago,
nº 24 Bajo - 36419 -
Sanguiñeda, Mos
(PONTEVEDRA)
Tel.: 986 239 202
Fax: 986 235 318

ARAGÓN
C/ Pablo Iglesias nº 34-36,
Local - 50018 ZARAGOZA
Tel.: 976 522 490
Fax: 976 520 043

CATALUNYA
C/ Juaquim Sagnier, nº 6,
08470 - Sant Celoni
(BARCELONA)
Tel.: 938 675 415
Fax: 938 672 884